

LEVANTAMENTO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CAMPUS PELOTAS - ELETROMECÂNICA

Nº EME	ÁREA (m²)	CAPACIDADE TOTAL	TAXA DE OCUPAÇÃO ATUAL - (m² POR PESSOA)	TETO DE OCUPAÇÃO (número de pessoas sendo 4m² por pessoa):	número máx de pessoas respeitando o DISTANCIAMENTO de 2,00m	REVISÃO GT SAÚDE- número máx de pessoas respeitando o DISTANCIAMENTO de 2,00m	VENTILAÇÃO NATURAL	LIMITE DE OCUPAÇÃO	OBSERVAÇÃO QUANTO AO LAYOUT (necessário retirar mobiliário, se é possível recomodar o mobiliário dentro da própria sala, etc...)
10	56,67	61	0,93	14,2	12	0	NÃO	0	
11	32,61	26	1,25	8,2	7	7	SIM	7	
12	32,3	27	1,20	8,1	7	7	SIM	7	com alteração de layout. Retirando as bancadas do fundo
13	38,79	25	1,55	9,7	10	9	SIM	9	
14	21,6	11	1,96	5,4	-	0	NÃO	0	
15	24,24	21	1,15	6,1	6	0	NÃO	0	
16	45,02	11	4,09	11,3	7	0	NÃO	0	com alteração de layout
	41,53	23	1,81	10,4	6	2	SIM (janela alta shed	2	Necessita colocação de barreira física frontal nas mesas
	14,79	2	7,40	3,7	2	1	SIM	1	Necessita de alteração do layout
21	32,61	13	2,51	8,2	8	7	SIM	7	com alteração de layout - trocar de lado uma das bancadas
22	32,17	21	1,53	8,0	7	7	SIM	7	
23	38,78	20	1,94	9,7	9	7	SIM	7	É necessário recomodar o mobiliário
26	56,63	14	4,05	14,2	7	7	SIM (janela alta shed	7	
27A	20,96	11	1,91	5,2	4	3	SIM (janela alta shed)	3	
27B	24,45	16	1,53	6,1	7	7	SIM	6	
31	49,59	25	1,98	12,4	10	9	SIM	9	
32	60,44	21	2,88	15,1	10	9	SIM	9	
	19,21	11	1,75	4,8	5	4	SIM	4	O laboratório deve ser adequado com relação a portas de entrada e saída e com relação a ventilação local exaustora para soldagem

	13,73		#DIV/0!	3,4	2	1		1	A ocupação considera os dois ambientes
			#DIV/0!	0,0				0	
	15,93	5	3,19	4,0	3	2	SIM	2	
	2,17	1	2,17	0,5	1	1		1	
		1	0,00	0,0	1	1		0	
	14,07	1	14,07	3,5	1	1	SIM	1	
	23,93	2	11,97	6,0	3	1	SIM	1	
	86,03	16	5,38	21,5	16	10	SIM (janela alta shed)	10	com colocação de barreiras físicas (ver croqui)
		16			5	3		3	com colocação de barreiras físicas (ver croqui)
		16			6	3		3	com deslocamento dos armários mais para trás
		16			4	3		3	com colocação de barreiras físicas (ver croqui)
	97,84	16	6,12	24,5	4	3	SIM (janela alta shed)	3	com colocação de barreiras físicas (ver croqui)
	97,86	16	6,12	24,5	7	5	SIM (janela alta shed)	5	serão alocadas as bancadas de hidráulica e pneumática nessa área
	75,05	16	4,69	18,8	3	3	SIM (janela alta shed)	3	
	70,46	16	4,40	17,6	5	5	SIM (janela alta shed)	5	com colocação de barreiras físicas longitudinais
		<b>497</b>						<b>126</b>	